

Информация
о результатах плановой документарной проверки
объекта ТЭК- ПС-220 кВ «Чадан» ПАО «ФСК ЕЭС»
(филиал Хакаское предприятие магистральных электрических сетей)

На основании выписки из Плана проведения плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2019 год (2), в соответствии с требованиями Административно регламента исполнения ФС ВНГ Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов ТЭК¹, в период с 21 января 2019 года по 08 февраля 2019 года (15 рабочих дней) Управлением Росгвардии по Республике Тыва организована и проведена плановая выездная документарная проверка объекта ТЭК: электрической подстанции ПС-220 кВ «Чадан» ПАО «ФСК ЕЭС»,² на предмет соблюдения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК³.

Обязательные требования к состоянию безопасности и антитеррористической защищенности проверяемого объекта ТЭК регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 г. №993 дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» и вступают в действие с 19.09.2025 г.,

По результатам ранее проведенной плановой проверки объекта ТЭК ПС-220 кВ «Чадан» в 2015 году, было выдано предписание об устранении 11 нарушений обязательных требований от 30.11.2015 г., из которых на момент проведения настоящей проверки устранено 1 нарушение. Иных (новых) нарушений обязательных требований не выявлено.

По результатам проверки установлено наличие 10 нарушений обязательных требований к безопасности и антитеррористической защищенности ПС-220 кВ «Чадан», сроки устранения которых указаны в предписании от 30.11.2015 г. и еще не наступили – до 19.09.2025 г.

ОГК Управления Росгвардии по Республике Тыва

1 Утвержден приказом Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации от 03.10.2017 года № 418,

2 Далее -объект ТЭК

3 Обязательные требования